

2/с

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы



/ Райков С.В./
Ф.И.О.

« 30 » декабря 2019г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от « 30 » декабря 2019г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Алькино муниципального района Пochвистневский Самарской области структурное подразделение «Детский сад «Улыбка»

(полное юридическое наименование объекта)

Юридический адрес: 446498 Самарская область, Пochвистневский район, с.Рысайкино, ул.Ижедерова, д.1а 8(84656)20586 schoolalkino@yandex.ru

Фактический адрес: Пochвистневский район, с.Алькино, ул. Молодежная, д. 19 А 8(84656)20747 Руководитель – Маннанова Гузел Мухтабаровна

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Алькино
2. Ведомственная принадлежность государственная
3. Вид деятельности образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг 90
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта отдельно стоящее 3-х этажное (в т.ч 1 подземный) кирпичное здание, кровля-металлочерепица, ж/б перекрытия
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение входов 7: 1-центральный, 4-запасных, 2-эвакуационные лестницы

8. Год постройки 2019

9. Год последней реконструкции

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м			
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки			
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть, нет	
Регулируемые переходы	есть, нет	со звуковой сигнализацией	есть, нет
Нерегулируемые переходы	есть, нет		
Внеуличные переходы	есть, нет	с пандусом	есть, нет
		с подъемником	есть, нет
Тактильные указатели	есть, нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть, нет
Открытые лестницы	есть, нет	Пандусы с уклоном более 8%	есть, нет
Поручни на лестницах	есть, нет	Поручни на пандусах	есть, нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,2	К, О		
	Информация об объекте	наличие	-	К, О, С, Г		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	-	К, Г		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,0	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м		К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	-	С	установка	
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	-	С	не требуется	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	-	С	не требуется	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	-	К, С, О		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05$ м		К, С, О		
	Места отдыха**	наличие	-	К, О		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	3,0	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на	$> 5\%$ (не менее 1 места)	-	К	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м					
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
1.4. Открытая лестница (НЕ ТРЕБУЕТСЯ)						
1.5. Пандус на рельефе (НЕ ТРЕБУЕТСЯ)						
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0,3			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	≥ 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1,65x1,8	О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	≥ 2,2 x 2,2 м		К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	+	К, О, С		
	Навес	наличие	-	К, О	создание	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	+	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	+	Г		
	Система вызова помощи	наличие	-	К	установка	
2.2. Лестница наружная						

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Нескользкое покрытие	наличие	+	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	-	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	-	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	+	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	+	О, С		
	высота поручней	0,9 м	+	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	+	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,3	О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м**	наличие	-	О, С	не требуется	
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,5	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	5°	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,3	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	+	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,3	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	+	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	0,3	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5 м		К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	≥ 1,5 x 1,5 м		К		
	в нижнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	+	К, О		
	Нескользкое покрытие	наличие	+	К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие		К		
	Звуковой маяк у входа**	наличие	-	С	установка	
	Световой маяк у входа**	наличие	-	Г	установка	
	2.4. Тамбур					
	Габариты (глубина x ширина)	≥ 2,3 x 1,5 м, при реконструкции –	3,0x4,8	К		

№ помещенный по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу; установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		(1,5-1,8) x 2 м				
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	Ширина дверного проема	≥ 1,2 м, при реконструкции – ≥ 0,9 м	0,9	К, О		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента – < 0,014 м, общая высота – ≤ 0,028 м	-	К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	-	С	установка	
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа (НЕ ТРЕБУЕТСЯ)						
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа (НЕ ТРЕБУЕТСЯ)						
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	1,2	К		
	Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	≥ 1,0 м		К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	+	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	-	С		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	-	Г		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	-	Г		
	Тактильная схема	наличие	-	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	+	К, О, С, Г		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	+	О		
	для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м	≥ 1 на этаж	+	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	-	С		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	-	С	установка	
	Опорные устройства	наличие	-	О, С		
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	-	С		
	3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) (НЕ ТРЕБУЕТСЯ)					
	3.5. Пандус внутренний на этаже (НЕ ТРЕБУЕТСЯ)					
	3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	-	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	+	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	+	О, С		
	на высоте	0,9 м	+	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	+	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз	≥ 0,3 м		О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	-	С	установка	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	-	С		
	Лестница № ____ (вкладка при наличии других лестниц)					
3.7. Лифт пассажирский НЕТ						
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок НЕТ						
4.2. Обслуживание в группе № 1,2,3,4,5						
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м	0,9	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Высота порога	отсутствие	-	К, О		
	Информация тактильная	наличие	-	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	≤ 1,8 м		К		
	высота прописных букв**	≥ 0,025 м		С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 1,2 м		О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м		К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № НЕТ					
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона) НЕТ					
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) НЕТ					
	5. Санитарно-бытовые помещения					
	5.1. Санузел для посетителей НЕТ					
	Санузел	наличие		Г		
	5.2. Санузел для инвалидов НЕТ					
	Санузел	наличие	-	К, О, С		
	6. Средства информации и телекоммуникации на объекте					
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	+	К, О, Г, С		Информацию

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
						продублировать с использованием шрифта Брайля
	Надписи:	наличие	+	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	+	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	-	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3-1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	-	С		
	высота размещения	1,3-1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
	на кнопках управления лифта	наличие		С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие		С		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)		Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)		С, Г		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие		К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие		С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие		С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие		Г, С		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие		К, С, О, Г		
	Индукционная система:	наличие		Г		
	стационарная	наличие		Г		
	переносная	наличие		Г		

7. Выводы

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

Зона 1 «Территория, прилегающая к объекту» - установить: информацию об объекте доступной для всех категорий инвалидов; тактильные средства шириной 0,5-0,6 м, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта перед съездом; организовать парковочное место со специальным знаком для автомобиля инвалида.

Зона 2 «Входная группа» - установка: звукового и светового маяка; беспроводной системы вызова помощи с усилителем; выполнить: контрастную маркировку прозрачных дверей; создать навес над входной площадкой.

Зона 3 «Пути движения на объекте» - установка: тактильной схемы; пиктограмм (доступность, вход, выход); контрастно окрашенной полосы на участках пола перед поворотом и дверями; контрастной маркировки дверных проемов; тактильной полосы перед лестничным маршем вверху и внизу шириной 0,6 м; контрастной маркировки крайних ступеней.

Зона 4 «Зона оказания услуги» - не требуется.

Зона 5 «Санитарно-бытовые помещения» - не требуется.

Зона 6 «Средства информации и телекоммуникации на объекте» - установка: визуальные средства информации о предоставлении услуги продублировать шрифтом Брайля или рельефными буквами и цифрами с высотой рельефа не менее 0,8 мм; звукового и светового маяка; тактильной схемы; беспроводной системы вызова помощи с усилителем.

Представитель рабочей группы

Секретарь комиссии по решению вопросов создания
безбарьерной среды жизнедеятельности для людей
с ограниченными возможностями

(должность)

(Жарова Е.Н.)

(подпись)

(фамилия, и.о.)

« 30 » декабря 2019 г.

Представитель организации

Проводитиль Е.П. Детский сад "Землянка"
Тюлькин (должность) с. Тюлькино



(Маннанова Т.И.)

(подпись)

(фамилия, и.о.)

« 30 » декабря 2019 г.

Приложения

1. Фотографии

- 1.1. Территория, прилегающая к объекту
- 1.2. Входная группа
- 1.3. Пути движения на объекте
- 1.4. Зона оказания услуги
- 1.5. Санитарно-бытовые помещения

* Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605):

Г – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С – немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

** Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.